

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ) ^{※1}	4,349.32 t
破砕可燃ごみ ^{※2}	54.63 t
合計	4,403.95 t

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む

※2 破砕処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の 得られた年 月日	備考
ごみ処理量		t	1346.59	3279.10	4625.69	2312.85			
ガス温度	燃焼室出口	℃	932	959		————			※5
	ろ過集じん器入口	℃	166	171		————			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素 ^{※3}	ppm	7.1	5.1		6.1			※5
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/m ³ N	————	100		100	8月12日	9月7日	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	————	17		17	8月12日	9月7日	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	————	4.4		4.4	8月12日	9月7日	
	ばいじん	g/m ³ N	————	<0.002		<0.002	8月12日	9月7日	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	————	————		————	————	————	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値