

1.搬入量

一般廃棄物(可燃ごみ) ^{※1}	4,545.33 t
破砕可燃ごみ ^{※2}	37.67 t
合計	4,583.00 t

※1 浄化センター、大東最終処分場の脱水汚泥含む

※2 破砕処理後の可燃物

施設名 : 東部知多クリーンセンターエコリ

施設住所 : 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地

2. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	測定年月日	測定結果の 得られた年 月日	備考
ごみ処理量		t	2727.18	1938.56	4665.74	2332.87			
ガス温度	燃焼室出口	℃	972	960		———			※5
	ろ過集じん器入口	℃	174	175		———			※5
排ガス中の一酸化炭素濃度	一酸化炭素 ^{※3}	ppm	3.9	3.7		3.8			※5
排ガス測定値 ※4	塩化水素(HCL)	mg/m ³ N	70	39		54.5	4月1日	4月22日	
	窒素酸化物(Nox)	ppm	35	69		52	4月1日	4月22日	
	硫黄酸化物(Sox)	ppm	3.7	1.6		2.7	4月1日	4月22日	
	ばいじん	g/m ³ N	<0.002	<0.002		<0.002	4月1日	4月22日	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	———	———		———	———	———	

※3 酸素濃度12%の換算値。煙道測定口より採取し常時測定した日連続平均測定値の月平均値。

※4 HCL、Nox、ばいじんの測定値は酸素濃度12%の換算値。煙突ガス採用口より採取し分析した測定値。

※5 日連続平均測定値の月平均値