令和3年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	洲崎最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
埋立地面積及び容量	埋立面積 6,856.75㎡　埋立容量 12,127㎥
残余埋立容量	336㎥　　（令和3年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	沈砂	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	覆土	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立量月計		t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.放流水等の状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	8.1	8.4	8.4	8.1	8.2	8.3	8.1	8.5	8.5	8.3	8.3	8.4
	BOD	mg/ℓ	1.0	2.3	2.3	1.0	1	1	1.6	1.5	2.6	1.1	1	1.0
	COD	mg/ℓ	5.4	6.3	6.3	6.2	9.1	2.2	5.1	6.2	4.3	6.4	8	8
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1.0
	全窒素	mg/ℓ	18	23	23	10	22	13	7.9	12	12	11	18	14
	全リン	mg/ℓ	0.61	0.83	0.76	0.48	0.6	0.34	0.30	0.24	0.26	0.26	0.31	0.2
	塩化物イオン	mg/ℓ	55	83	81	37	77	72	28	31	40	38	61	69
	大腸菌群数	個/cm³	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ				0.35								
浸出水	pH	mg/ℓ			7.9			7.9			8.0			8.3
	BOD	mg/ℓ			17.0			70			21			11
	COD	mg/ℓ			13			12			6.7			14
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			3.0			10			<1			1
	全窒素	mg/ℓ			28			25			9.7			34
	全リン	mg/ℓ			1.5			3.4			0.46			0.82
	塩化物イオン	mg/ℓ			97			65			34			140
	大腸菌群数	個/cm³			0			30			0			0
地下水	塩化物イオン	mg/ℓ	51	52	54	38	67	30	15	28	22	38	68	99
	電気伝導率	mS/m	78	81	96	120	160	160	160	160	150	170	180	200
	ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ				0.21								

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	擁壁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○