令和7年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	大東最終処分場
施設所在地	愛知県大府市大東町五丁目108番地
埋立地面積及び容量	埋立面積 8,370㎡　埋立容量 38,139㎥
残余埋立容量	32,643㎥　（令和7年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	破砕不燃物	t	4.19	5.27	5.94	19.18	66.39	46.35	44.11	31.83	49.88			
	覆土	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
埋立量月計		t	4.19	5.27	5.94	19.18	66.39	46.35	44.11	31.83	49.88			

2.放流水等の状況

項目			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH		mg/ℓ	8.1	7.9	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2			
	BOD		mg/ℓ	1.3	<1	1.2	<1	1	1.6	<1	<1	<1			
	COD		mg/ℓ	6.8	5.7	5.8	7.8	7.8	7.7	7.2	7.5	6.8			
	浮遊物質(SS)		mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	全窒素		mg/ℓ	4.6	4.8	3.0	3.4	5.1	3.7	5.5	5.2	5.2			
	全リン		mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.02			
	塩化物イオン		mg/ℓ	21	42	19	18	18	28	24	25	20			
	大腸菌数		CUF/mℓ	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30			
	ダイオキシン類		pg-TEQ/ℓ					0.000024							
浸出水	pH		mg/ℓ			7.7			7.2			7			
	BOD		mg/ℓ			4.7			12			1.2			
	COD		mg/ℓ			11			16			11			
	浮遊物質(SS)		mg/ℓ			9			5			1			
	全窒素		mg/ℓ			5.4			9.3			6.9			
	全リン		mg/ℓ			0.03			0.04			0.02			
	塩化物イオン		mg/ℓ			19			18			24			
	大腸菌数		CUF/mℓ			<30			<30			<30			
地下水	処分場北	塩化物イオン	mg/ℓ	3000	2800	3000	1600	1200	1800	2800	2800	2600			
		電気伝導率	mS/m	1000	990	1000	570	580	640	990	950	980			
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ					0.023							
	処分場南	塩化物イオン	mg/ℓ	21	23	15	12	18	18	22	23	22			
		電気伝導率	mS/m	110	110	120	140	130	120	120	110	110			
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ					0.051							

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	擁壁	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○			