

令和7年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

施設名	大東最終処分場
施設所在地	愛知県大府市大東町五丁目108番地
埋立地面積及び容量	埋立面積 8,370㎡ 埋立容量 38,139m³
残余埋立容量	32,643m³ (令和7年3月31日現在)

1.埋立状況

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	破碎不燃物	t	4.19	5.27	5.94	19.18	66.39	46.35					
	覆土	t	0	0	0	0	0	0					
	その他	t	0	0	0	0	0	0					
埋立量月計		t	4.19	5.27	5.94	19.18	66.39	46.35					

2.放流水等の状況

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	8.1	7.9	8.1	8.3	8.3	8.1					
	BOD	mg/ℓ	1.3	<1	1.2	<1	1	1.6					
	COD	mg/ℓ	6.8	5.7	5.8	7.8	7.8	7.7					
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
	全窒素	mg/ℓ	4.6	4.8	3.0	3.4	5.1	3.7					
	全リン	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	塩化物イオン	mg/ℓ	21	42	19	18	18	28					
	大腸菌数	CUF/㎖ℓ	<30	<30	<30	<30	<30	<30					
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ					0.000024						
浸出水	pH	mg/ℓ			7.7			7.2					
	BOD	mg/ℓ			4.7			12					
	COD	mg/ℓ			11			16					
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			9			5					
	全窒素	mg/ℓ			5.4			9.3					
	全リン	mg/ℓ			0.03			0.04					
	塩化物イオン	mg/ℓ			19			18					
	大腸菌数	CUF/㎖ℓ			<30			<30					
地下水	処分場北	塩化物イオン	mg/ℓ	3000	2800	3000	1600	1200	1800				
		電気伝導率	mS/m	1000	990	1000	570	580	640				
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ					0.023					
	処分場南	塩化物イオン	mg/ℓ	21	23	15	12	18	18				
		電気伝導率	mS/m	110	110	120	140	130	120				
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ					0.051					

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○					
	擁壁	○	○	○	○	○	○					
	遮水工	○	○	○	○	○	○					
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○					
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○					
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○					